

## DECLARACION DE PRESTACIONES CE ..... N° Gasclik-01

Marcado CE de conexiones flexibles inoxidables para gases licuados del petróleo, según establecido en el Reglamento (UE) 305/2011

CÓDIGO	TIPO	LONG.
5050500000	1/2" x 1/2" H-H tuerca loca	500mm
5050750000	1/2" x 1/2" H-H tuerca loca	750mm
5051000000	1/2" x 1/2" H-H tuerca loca	1000mm
5051500000	1/2" x 1/2" H-H tuerca loca	1500mm
5052000000	1/2" x 1/2" H-H tuerca loca	2000mm
5061000000	1/2" x 20/150 H-H tuerca loca	1000mm
5061500000	1/2" x 20/150 H-H tuerca loca	1500mm
5000750000	1/2" x 1/2" M-M con válvula seg.	750mm
5001000000	1/2" x 1/2" M-M con válvula seg.	1000mm
5001500000	1/2" x 1/2" M-M con válvula seg.	1500mm
5002000000	1/2" x 1/2" M-M con válvula seg.	2000mm
5020750000	1/2" x 1/2" M-H con válvula seg.	750mm
5021000000	1/2" x 1/2" M-H con válvula seg.	1000mm
5021500000	1/2" x 1/2" M-H con válvula seg.	1500mm
5022000000	1/2" x 1/2" M-H con válvula seg.	2000mm

ENSAYO	RESULTADO
Resistencia al aplastamiento	Conforme
Resistencia a la presión interna	6 Bar
Resistencia a la flexión longitudinal	Conforme
Carga máxima para la deformación admisible	1 000 N
Tolerancias dimensionales	Conforme
Resistencia al impacto	Conforme
Resistencia a la penetración	Conforme
Comportamiento electroestático	0,8 Ω/m
Estanquidad	<10cm <sup>3</sup> /h
Efectividad	1,8m <sup>3</sup> /h
Resistencia mecánica	6 Bar
Permeabilidad	<10cm <sup>3</sup> /h
Estanquidad (en caso de incendio)	650°C x 30min
Durabilidad	Conforme

HECAPO, S.A. en calidad de fabricante de las Conexiones Flexibles Inoxidablees para bombonas de Gases Licuados del Petróleo, declara que las conexiones mencionadas y detalladas anteriormente, cumplen con los requisitos exigibles en la Norma **EN14800:2007**, según las disposiciones del **anexo ZA** de la citada normativa y bajo el **sistema de verificación 3**, dentro de los límites prescritos para su utilización, aplicando las directrices para el ensayo de tipo inicial prescrito en la vigente norma, tal y como se acredita en los informes de ensayos **20224000473/10, 20224000473/20, 20224000473/30, 20224000473/40**, realizados y expedidos por el laboratorio acreditado CATIM, sito en la Rua dos Plátanos, número 197 de la ciudad de PORTO (4100-414) en PORTUGAL.

Para que conste a efectos oportunos se extiende la presente declaración de prestaciones CE.